


Rzut fundamentów



- Ława fundamentowa LF 1
żelbetowa bch=120x40 cm,
zbrojona prętami #12 + strzemiona #8,
z ławy wypuścić pręty ociekające pod rdzenie,
- Ława fundamentowa LF 2
żelbetowa bch=100x40 cm,
zbrojona prętami #12 + strzemiona #8,
z ławy wypuścić pręty ociekające pod rdzenie,
- Ława fundamentowa LF 3
żelbetowa bch=80x40 cm,
zbrojona prętami #12 + strzemiona #8,
z ławy wypuścić pręty ociekające pod rdzenie,
- Ława fundamentowa LF 4
żelbetowa bch=60x40 cm,
zbrojona prętami #12 + strzemiona #8,
- Stup S1
żelbetowy akb=25x25 cm,
zbrojony prętami #16 + strzemiona #8,
zbrojenie zakotwiczone w fundamencie i płycie balkonowej,
- Rzeźni R1
żelbetowy akb=25x25 cm, przeważający na strzechu min. 8 cm,
zbrojony prętami #16 + strzemiona #8,
zbrojenie zakotwiczone w fundamencie i więźcu żelbetowym,

- Materiały:**
- Ławy, stopy fundamentowe beton C16/20 (B20) 52,0 m³
- Stupy, rdzenie żelbetowe beton C20/25 (B25) 0,8 m³
- Ściany fundamentowe betonowy bloczek fundamentowy pęty
klasy 20 na zaprawie cem. M10
- Warstwa wyrównawcza beton C12/15 (B15) 16,0 m³

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.
2. Poziom posadowienia fundamentów wynosi -380 m.
3. Wszystkie powierzchnie betonowe zagęsbione w gruncie pokryć izolacyjną warstwą bitumiczną.
4. W trakcie robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgacania (lub zalania) wykopów wodą i uplastyczniania gruntów w poziomie posadowienia fundamentów.
5. W trakcie prac w okresie zimowym nie wolno dopuścić do przemarznięcia gruntów w dnie wykopów fundamentowych.
6. Po wykonaniu wykopów należy niezwłocznie wykonać warstwę wyrównawczą grubości 10 cm z chudego betonu (beton C12/15).
8. W razie wystąpienia w podłożu warunków gruntowych innych niż założono w projekcie oraz w przypadkach wątpliwych odnośnie podłoża gruntowego należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić projektanta i geotechnika aby dokonać odbioru podłoża.

Poziomy posadowienia dla poszczególnych budynków:

Budynek	Poziom posadowienia
II - 1P	144,50
IV - 1P	142,70
VI - 1P	143,00
VIII - 1P	143,95

TYP BLOKU: 1P

Architekt 99

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PASYENKOWA 10A
01-640 Warszawa
tel. +48 22 629 79 16
tel. +48 22 629 79 16
www.archi99.pl

ARCHIT. 99

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PASYENKOWA 10A
01-640 Warszawa
tel. +48 22 629 79 16
tel. +48 22 629 79 16
www.archi99.pl

BIURO PROJEKTOWE

PRACOWNIA AUTORSKIE ZAMIERZENIE LISTWAJA ZIN 4.02.1904

INWESTOR

Miejski Związek Gospodarki Mieszkaniowej
MZGM Sp. z o.o.
63-400 Orlów Wielkopolski, ul. Koszusi 14

OPRACOWAŁ

63-400 Orlów Wielkopolski, ul. Kaszubska 20A

PROJEKTANT

mgr inż. ADAM MAURY

OPRACOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI

PROJEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TYTUŁ

RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA

1:50

PROJEKTANT

mgr inż. ADAM MAURY

OPRACOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI

PROJEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TYTUŁ

RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA

1:50

PROJEKTANT

mgr inż. ADAM MAURY

OPRACOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI

PROJEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TYTUŁ

RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA

1:50