


Rzut fundamentów



Ława fundamentowa ŁF 1
żelbetowa b.dn-20x40 cm
zbrojona prętni #12 + strzemiona #8,
z ławy wypieść pręty ociekające pod rżnięcie,
z ławy wypieść pręty ociekające pod rżnięcie,
Ława fundamentowa ŁF 2
żelbetowa b.dn-100x40 cm
zbrojona prętni #12 + strzemiona #8,
z ławy wypieść pręty ociekające pod rżnięcie,
Ława fundamentowa ŁF 3
żelbetowa b.dn-80x40 cm
zbrojona prętni #12 + strzemiona #8,
z ławy wypieść pręty ociekające pod rżnięcie,
Ława fundamentowa ŁF 4
żelbetowa b.dn-60x40 cm
zbrojona prętni #12 + strzemiona #8,
z ławy wypieść pręty ociekające pod rżnięcie,
Rdzień R1
żelbetowy akw-25x25 cm, przewieszany na strzypie min. 8 cm,
zbrojony prętni #8 + strzemiona #8,
zbrojone zakończone w fundamencie i wieńcu żelbetowym,
Stęp S1
żelbetowy akw-25x25 cm, strzemiona #8,
zbrojony prętni #8 + strzemiona #8,
zbrojone zakończone w fundamencie i pręcie balkonowej,

Materiały:

Ławy, stopy fundamentowe beton C16/20 (B20) 52,0 m³
Stupy, rżnięcie żelbetowe beton C20/25 (B25) 0,8 m³
Ściany fundamentowe betonowy bloczek fundamentowy pały klasy 20 na zaprawie cem. M10
Warstwa wyrównawcza beton C12/15 (B15) 16,0 m³

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.
2. Poziom posadowienia fundamentów wynosi ~3,80 m.
3. Wszystkie powierzchnie betonowe zagłębione w gruncie pokryć izolacją warstwą bitumiczną.
4. W trakcie robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania wykopów wodą i uplastycznienia gruntów w poziomie posadowienia fundamentów.
5. W trakcie prac w okresie zimowym nie wolno dopuścić do przemrażnięcia gruntów w dnie wykopów fundamentowych.
6. Po wykonaniu wykopów należy niezwłocznie wykonać warstwę wyrównawczą grubości 10 cm z chudego betonu (beton C12/15).
8. W razie wystąpienia w podłożu warunków gruntowych innych niż założono w projekcie oraz w przypadkach wątpliwych odnośnie podłoża gruntowego należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić projektanta i geotechnika aby dokonać odbioru podłoża.

Poziomy posadowienia dla poszczególnych budynków:

Budynek	Poziom posadowienia
I - 1L	144,90
III - 1L	143,80
V - 1L	142,90
VII - 1L	143,30
IX - 1L	144,60

TYP BLOKU: 1L

ARCHI 99		ARCHI 99	
PRACOWNIA ARCHITEKTURA		PRACOWNIA ARCHITEKTURA	
BUDOWNICTWO		BUDOWNICTWO	
INWESTOR		INWESTOR	
MAGIET ZABUDOWA Gospodarki Mieszkaniowej		MAGIET ZABUDOWA Gospodarki Mieszkaniowej	
MAGIET ZABUDOWA Sp. z o.o.		MAGIET ZABUDOWA Sp. z o.o.	
63-400 Orlów Wielkopolski, ul. Kodłuski 14		63-400 Orlów Wielkopolski, ul. Kodłuski 14	
BUDYNEK MIESZKALNY WIELOPROZDNIOWY		BUDYNEK MIESZKALNY WIELOPROZDNIOWY	
LOKALIZACJA		LOKALIZACJA	
63-400 Orlów Wielkopolski, ul. Kasztanowa 20B		63-400 Orlów Wielkopolski, ul. Kasztanowa 20B	
TYTUŁ PROJEKTOWY		TYTUŁ PROJEKTOWY	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO	
WIELOPROZDNIOWEGO		WIELOPROZDNIOWEGO	
DATA PROJEKTU		DATA PROJEKTU	
01/24		01/24	
SKALA		SKALA	
1:50		1:50	
PROJEKTANT		PROJEKTANT	
mgr inż. ADAM MAJURY		mgr inż. ADAM MAJURY	
OPRACOWAŁ		OPRACOWAŁ	
mgr inż. WOLCIECH MODRZYŃSKI		mgr inż. WOLCIECH MODRZYŃSKI	