



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
„MZGM” SP. Z O. O.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
Kościuszki 14
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pismo: PNO/08/2018

Ostrów Wielkopolski dnia: 2018-06-18

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na *wymianę stolarki okiennej (okna i drzwi balkonowe PCW) w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim*

Pytania:

Wymiana stolarki okiennej MZGM Ostrów Wielkopolski (nr 568557-N-2018)

Pakiet szybowy 4/16/4 występuje na rynku o współczynniku przenikania ciepła $u=1,1$ oraz $u=1,0$.

Proszę o określenie o jakim współczynniku zastosować szklenie?

Odpowiedź:

Wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą być większe niż wartości $U(\max)$ określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od 1 stycznia 2017 r. przy temperaturze w pomieszczeniu $t_i \geq 16^\circ\text{C}$:

- Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: $U_{\max} \leq 1,1$ [$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$],

- Okna połaciowe: $U_{\max} \leq 1,3$ [$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$]

Pełnomocnik Zarządu
Prokurent

Jerzy Bartuzi