



LEGENDA	
	bednarka Zn/Fe 30x4
	drut Zn/Fe 08mm
	połączenie krzyżowe 11601 GALMAR
	na uchwytych klejonych
	uziom - pilon 3m
	Złącze kontrolne instalacji odgromowej typu 11501 GALMAR
	uziom - pilon 3m
	Zwód odprowadzający z drutu Zn/Fe 08 prowadzić w rurce ICTA Ø32 pod warstwą ocieplenia we wcześniej przygotowanej bruzdzie

UŁOŻYŁ: ARCHI 99 AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878	
BIURO PROJEKTOWE:	
INWESTOR: MZGM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17 00-736 Warszawa	
OBJEKT: Budynek biurowy	
LOKALIZACJA: ul. Kolejowa 17, Warszawa	
TEMAT: Projekt instalacji odgromowej	
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA.	
PROJEKTANT: MZGM Sp. z o.o.	
UŁOŻYŁ: ARCHI 99	